



QD1



Quadro de Cargas (QD1)																										
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)		Tomadas (W)		Pot. total (VA)		Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV par (%)	dV total (%)	Status	
					500	0	100	(VA)	(W)																	
1	POSTES PASSARELA	F+N	B1	127 V	2				1111	1000	R	1000			1,00	1,00	8,7	8,7	6	41,0	3	10	1,96	4,84	OK	
2	POSTE 01 - QUADRA 01	F+N	B1	127 V	2				1111	1000	T			1000	1,00	1,00	8,7	8,7	10	57,0	3	10	1,57	4,45	OK	
3	POSTE 02 - QUADRA 01	F+N	B1	127 V	2				1111	1000	T			1000	1,00	1,00	8,7	8,7	10	57,0	3	10	1,97	4,85	OK	
4	POSTE 01 - QUADRA 02	F+N	B1	127 V	2				1111	1000	S		1000		1,00	1,00	8,7	8,7	10	57,0	3	10	1,84	4,72	OK	
5	POSTE 02 - QUADRA 02	F+N	E	127 V	2				1111	1000	T			1000	1,00	1,00	8,7	8,7	16	94,0	3	10	1,40	4,28	OK	
6	POSTE 01 - QUADRA PRINCIPAL	F+N	B1	127 V	2				1111	1000	T			1000	1,00	1,00	8,7	8,7	16	76,0	3	10	1,39	4,28	OK	
7	POSTE 02 - QUADRA PRINCIPAL	F+N	E	127 V	2				1111	1000	S		1000		1,00	1,00	8,7	8,7	16	94,0	3	10	1,65	4,53	OK	
8	POSTE 03 - QUADRA PRINCIPAL	F+N	E	127 V	2				1111	1000	S		1000		1,00	1,00	8,7	8,7	16	94,0	3	10	1,71	4,59	OK	
9	POSTE 04 - QUADRA PRINCIPAL	F+N	B1	127 V	2				1111	1000	R	1000			1,00	1,00	8,7	8,7	16	76,0	3	10	1,55	4,43	OK	
10	POSTE 05 - QUADRA PRINCIPAL	F+N	B1	127 V	2				1111	1000	R	1000			1,00	1,00	8,7	8,7	16	76,0	3	10	1,80	4,68	OK	
11	POSTE 06 - QUADRA PRINCIPAL	F+N	B1	127 V	2				1111	1000	R	1000			1,00	1,00	8,7	8,7	16	76,0	3	10	1,95	4,83	OK	
12	TOMADAS PALCO	F+N+T	B1	127 V			4	444	400	T				400	1,00	1,00	3,5	3,5	2,5	24,0	3	10	1,22	4,11	OK	
13	TOMADAS QUADRO	F+N+T	B1	127 V			10	1111	1000	S			1000		1,00	1,00	8,7	8,7	2,5	24,0	3	10	0,81	3,69	OK	
14	TOMADAS 220V	F+F+T	B1	220 V			1	3	333	300	R+S	150	150		1,00	1,00	1,0	1,5	2,5	24,0	4,5	10	0,11	2,99	OK	
TOTAL							22	1	17	14111	12700	R+S+T	4150	4150	4400											

Quadro de Demanda (QD1)			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Clubes e semelhantes)	14.11	100.00	14.11
		TOTAL	14.11



TEREZINHA DE BABAU



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO
CEP : 39280-000 - Estado de Minas Gerais
CNPJ : 18.279.067/0001-72

REVISÃO 01 00/00/0000
REVISÃO 02 00/00/0000
REVISÃO 03 00/00/0000

CONTARTO DE REPASSE:

000/0000

EDIFICAÇÃO

AREA LOTE :
AREA TERREO :
AREA TOTAL :

0,00m²

0,00m²

0,00m²

REQUERENTE

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CREA—MG

ADILSON MARTINS PEREIRA JÚNIOR

315.589/D

PROPRIETÁRIO

CNPJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIZEIRO

18.279.067/0001—72

TÍTULO

PROJETO ELETRICO

RRT

—

USO

INSTITUCIONAL

ENDEREÇO

RUA MANOEL CONCEIÇÃO DE MELO

—

BURITIZEIRO — MG

DATA

26.10.2022

DETALHE

DIAGRAMAS E QUADROS

FOLHA

03

03